年間水質検査結果一覧（浄水）

水道の区分	上水道	採水地点名称	富加町浄化センター給水栓
水道の名称	富加町上水道		
水源種別	水道	採水地点住所	加茂郡富加町高畑721

採水年月日		－	2020/4/23	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/13	2020/8/4	2020/9/8	2020/10/6	2020/11/10	2020/12/8	2021/1/5	2021/2/2	2021/3/9	平均	最大	最小
水温		℃	15.5	19.0	24.5	22.5	23.0	27.0	24.5	17.0	15.0	9.5	9.5	12.0	18.3	27.0	9.5
遊離残留塩素		mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1
一般細菌	100 以下	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L				0.0003 未満									0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L				0.00005 未満									0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L				0.001 未満									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L				0.001 未満									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L				0.001 未満									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L				0.004 未満									0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.2			0.2			0.2			0.1			0.2	0.2	0.1
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L				0.05 未満									0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1 以下	mg/L				0.02 未満									0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L				0.0002 未満									0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L				0.005 未満									0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下	mg/L				0.001 未満									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L				0.001 未満									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L				0.0005 未満									0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L				0.001 未満									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L				0.001 未満									0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満			0.05 未満			0.05			0.05 未満			0.05 未満	0.05	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.008			0.012			0.016			0.004			0.010	0.016	0.004
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.010			0.014			0.019			0.005			0.012	0.019	0.005
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.007			0.005			0.007			0.003			0.006	0.007	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.002			0.002			0.003			0.001			0.002	0.003	0.001
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1 以下	mg/L				0.01 未満									0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02 未満			0.06			0.03			0.02 未満			0.02	0.06	0.02 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L				0.03 未満									0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1 以下	mg/L				0.01 未満									0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L				8.2									8.2	8.2	8.2
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L				0.005 未満									0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.4	3.3	3.3	9.1	6.4	3.3	3.0	2.7	3.2	3.8	4.5	3.6	4.2	9.1	2.7
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L				10									10	10	10
蒸発残留物	500 以下	mg/L				46									46	46	46
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L				0.02 未満									0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L				0.000002									0.000002	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L				0.000001 未満									0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L				0.002 未満									0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L				0.0005 未満									0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3
pH値	5.8～8.6	－	7.2	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.5	7.2
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
判定	適又は不適	－	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	－	－	－